נתונים לציוד מיזוג אויר

יחידה מס'	כמות	יעד	סוג מאייד	דגם יחידה לפי Mitsubishi	תפוקת קירור נומינלית BTU/hr	תפוקה אויר מ"ק	אפקטיביות חומר קשיחות בקילוג'אול/מ"ק	מידות יחידה. מיל אורך	רוחב	גובה	מקר (פעולה) ס"מ	יחידת עבור לפי Mitsubishi	הערות
①	1	חדר אבזרה	עמיד	PEFY-P200-VMH-E-F	78,400	890	0.4	175	121	47		PUHY-P200-YSKB-A1	מותנים מחוממים ④ בחשמל 60
②	1	חדר אבזרה	עמיד	PEFY-P63-VMH-E2	24,200	680-670	0.12	90	75	29		272,000 Btu/h 79kW 9KPa 400/3/50 ~ 25 kw	
③	1	גג רחיצה	עמיד	PEFY-P200-VMH-E-F	78,400	1770-2040	0.4	120	121	47			
④⑤⑥	2	מסדרון תהליים	עמיד	PEFY-P80-VMH-E2	30,700	850-740	0.12	110	75	35			
⑦	1	מזגאויר כניסה	עמיד	PEFY-P80-VMH-E2	30,700	850-740	0.12	110	75	35			
⑧⑨	2	אזור מערבי	עמיד	PEFY-P140-VMH-E2	54,600	1040-1450	0.32	180	75	25		PUHY-P300-YSKB-A1 272,000 Btu/h 79kW 9KPa 400/3/50 ~ 25 kw	
⑩	1	מסדרון משקיים	עמיד	PEFY-P80-VMH-E2	30,700	850-740	0.12	110	75	25			
⑪⑫	2	אזור מזרחי	עמיד	PEFY-P140-VMH-E2	54,600	1040-1450	0.32	180	75	39			
⑬⑭	2	אזור מזרחי	עמיד	PEFY-P100-VMH-E2	38,200	810-1130	0.32	140	75	29			
												PUHY-P250-YSKB-A1	
⑮⑯⑰	3	חדרי מכו"ם	מגש	PLFY-P63VBH-E	24,200	690-640	0.22	95	95	29		95,500 Btu/h 28kW 9KPa 400/3/50 ~ 7.5 kw	
⑱	1	חדרי מכו"ם	מגש	PLFY-P63VBH-E	18,100	510-480	0.22	83	83	29			

טבלת נתוני חפוזים

תאור הפתח			נתוני הפתח				סוג הפתח				הגעת הפתח			דגם	בארות סביבה	
יחידה מספר	יעד	שם הפתח מספר	סוג פתח חלון/ דלת	סוג פתח חיצוני/ פנימי	אטימת עירית	הערה	כיוון	בשימוש כפתח			קצה הפתח	שם הפתח מגיע	יציאת עשן	רוחב ראוי		בשימוש כפתח ראשי	בשימוש כפתח לכיוון מעברים
								מפתח כפתח						מ'			
F-1/F-5 F-3/F-4	איזור אל מחוז לרוחה	א-ק 01-102				2986								0.89			
F-3	מחוז כאוור בנו יחדיו													0.89			

No.	Description	Date

קיים	להסרה
להקים	רב-ממד

יערני מהנדסים יועצים 1989 בע"מ
ת.ד. 3095, ירושלים 91030
טלפון: 02-6723303 פקס 02-6723304
דוא"ל אלעזרי: ironyen@gmail.co.il

I.IRONY CONSULTING ENGINEERING 1989 LTD
P.O.B 3095, JERUSALEM 91030 ISRAEL
TEL:02-6723303 FAX:02-6723304
E-mail: ironyen@gmail.co.il

התכנית היוה רכוש הבלעדי של המתכנן,כל הזכויות שמורות.
על הסבת לכנים המצויים בתוכנית זו יחול על כל לקוי א.א
התאמה בהתאם-לתוי המתוי העבודה.

ארמון דוד המלך
מערכת מ"א
KDP_HV_IR_PD
חלל תת רצפתי

ק.מ 1 : 50			
שרטט	הוי	תאריך	28.01.2025
בדק		תאריך	28.01.2025
עדכון מס'	תכנית מס' KDP_HV_IR_PD_3	שם התכנית	ארמון דוד המלך

1/16/2026 9:36:49 AM