מעיין קשתות

אזור המעיין

3*6"–N2XY–50Ø רשתר
מגוף שירותים

5*6"–N2XY–50Ø
(4)

(4) 5*6"–N2XY–100Ø
3*6"–N2XY–100Ø רשתר

5*6"–N2XY–50Ø
(2)

3*4"–N2XY–40Ø

Ø50 בודד/כפול
(לפי הוראה)

5*6"–N2XY–50Ø (1)
5*6"–N2XY–50Ø (2)
5*6"–N2XY–50Ø (3)
5*6"–N2XY–50Ø (4)
5*6"–N2XY–50Ø (5)
5*6"–N2XY (6)

רשירותים
כיבוי אש
לביה"ס

2*(5*6"–N2XY–50Ø)
(1,2)

5*6"–N2XY–50Ø
(5)

5*6"–N2XY–50Ø
(2)

Ø50(3)

L4

L3

F4

F3

K

1/2/3

1/2/2

1/2/1

1/6/1

1/6/2

1/5/1

1/5/2

1/1

תאורת הצפה.השלמות תאורה
ראה תכנית מעודכנת
מוגדלת של אזור זה

תאורת שבילים:

- גוף תאורת שבילים LED כ-6.W בתורסע"ג (ראה פרט).
- גוף תאורה שטוח-קרקע,לתאורת עצים,עם נורות LED 24w ודרייבר אינטגרלי. הבנוי צנרת בעומד 25 מ"מ.
- גוף תאורת קיר/מדרגות,כ-LED-6w, שהוא באבן/יתפי קיר בגובה=20,H ס"מ. (ראה פרט).
- פס תאורה גמיש להתקנה חיצונית,תפי-ו.ט. גמיש,מגן עט ודיודות LED כ- 12 מ"מ (14.5w/m). IP65. אלטרנטיבה לגוף תאורה שטוח.
- דרייבר 50W כ- 5–6 גופים,בתוך תיבה אטומה תפוליסטר משוריין,ע"א יסוד בטון/עיגת בטון/אבן.
- שוחה מלבנית תפוליאסטר משוריין במידות (חוץ) 40+64 ס"מ,עם קרטיריט,מנוקות (מכסה 12.5T).
- גוף תאורה דיקורטיבית לבחירת יועץ התאורה.
- גוף לתאורת משטח הדק (כיד ביה"כ) 24VDC LED-6W. כולל רוזטת ניתוסה במישור הפרופיל. ראה פרט אדריכל נוף.
- עמוד תאורה עגול בגובה 5.0 מ'(שקוטר 5" 6.35 מ"מ),הפנס לרי כפול להספרי כ- 60 וון ודרייבר אינטגרלי,בולל זרועות תפוליפיל פלדה מגולבנת באורך כ- 80 ס"מ,ומחוברת לעמוד תאורה. מיטום ע.ת. סופי בשטח.

04/12/16	9	עדכון תאורה לפי תכנית פתוח.
14/01/14	8	עדכון תאורה לפי תכנית פתוח.
01/11/13	7	עדכון בולארדים בכניסה.
23/10/12	6	עדכון תאורת.
05/08/12	5	עדכון תשתיות,לפי תכנית פתוח (מ- 31/07/12).
01/07/12	4	עדכון תשתיות,לפי תכנית פתוח.
15/05/12	3	תכנון ראשוני – תשתיות.
04/05/12	2	עדכון תשתיות (פיזיבלי).
18/04/12	1	עדכון תשתיות (פיזיבלי).
תאריך	מספר	מהות השינוי

○ ביצוע	מס' פרוייקט	שם הפרוייקט מועצה אזורית גולן.
○ לאישור	KANTIRBK-T	אום אל קנטיר – עין קשתות.
● למכרז	מס' שלוח	תוכן השלוח
○ לביצוע	ח–מ/801	תכנית תשתיות תשמל/תאורה/מ.נ.מ–המעיין. (9)

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתו במקום.	קנה מידה	תוכן שמעון אבבד
על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע מדדים ע"י מדידה בשרטוט.	1:100	שרטט אדנה קומר-ציצר
		בידוק עראשי שמעון אבבד
		תאריך 05/04/12

"דרך" שמעון אבבד – הנדסת תשמל ובניין
קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04–6944904, פקס 04–6944903
E-mail: elbaz1@bezeqint.net